

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070708395440 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01080686025
اسم العميل : هبه منيب القانم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : اكتوبر الحي الاول مجاوره 8 عماره 1661 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:02 PM تسجيل الخروج : 12:05 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم اختبار شبكات التغذية لانها خارجيه

اختبارات شبكة الصرف

عدد	1	لا يوجد تسريب	صرف حوض الوش : تم
عدد			صرف الغسالة :
عدد	1	لا يوجد تسريب	صرف البانيو : تم
عدد			صرف حوض المطبخ :
عدد	1	تركيب علايه بيبه	فحص البيبه : تم
عدد	1	تغيير ملجيه القاعده	فحص قاعدة التواليت : تم
عدد			فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :

اجراءات البيبه : تركيب علايه بيبه وحققه ماده سيتوفيل

قاعدة التواليت : تغيير ملجيه القاعده وتقفيلها جيدا

اجراءات الارضيات : تفريغ فواصل الارضيات وحققها جيد بماده السيتوفيل

مجموعة العزل : تغيير البانيو لانه مكسور كثيرا ولا يصلح للاستخدام اطلاقا

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

