

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070708452698 تاريخ الكشف : 2025/07/10
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01093199919
اسم العميل : مهندس احمد شفيق بلال القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : ش الجلاء بجوار اشاره المرور وشركه بيع we المصنوعات برج فرع الدور الارضى البحيرة
تسجيل الدخول : 12:44 PM تسجيل الخروج : 02:39 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار على عدد 4 غرفة تفتيش في الدور الارضى وتبين وجود تسريب من عدد 3 غرفة لوجود نرييح وافاصل ف أرضية الغرف وتبين أيضا وجود فراغات حول فاصل خطوط الصرف 4 بوصه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :

مجموعة العزل : إعادة عزل عدد 4 غرفة تفتيش التي بهم مشاكل تسريب وإحلال وبناء الغرفة التي بها تسريب في الأرضية وعزلهم بمواد عزل.

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

