

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070708480262 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01128667611
اسم العميل : احمد خالد محمد حجاج القام بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : سكن مصر زهره العاصمه عماره 35 شقه 21 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 07:07 PM تسجيل الخروج : 09:32 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب من صرف حوض الوش

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد عدد 2 قلب محبس الدفن ١/٢
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف من صرف حوض الوش (كوع ٤٥ مفتوح ٢ بوصة)
اجراءات البنية : تقفيل علوية البنية بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بمادة كيمافيلكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.