

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070708501219 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01280161653
اسم العميل : بيتر فخري القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : جاردينيا سيتي مدينة نصر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:41 PM تسجيل الخروج : 12:44 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم تم ولا يوجد مشاكل بالاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم الاختبار الاختبار..صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد مشكله في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 0 لم يتم..قاعه معلقه
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لم يتم...لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب في الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.