

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070709022516 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01001519626
اسم العميل : محمود الشاذلي القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : دار مصر الاندلس المرحلة الثانية ال 400 عماره 248 شقه 7 القاهرة
تسجيل الدخول : 11:21 AM تسجيل الخروج : 12:09 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3
تم ولم يتبين خلل
صرف الغسالة : تم عدد 1
تم ولم يتبين خلل
صرف البانيو : تم عدد 2
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 3
تم وتبين عدم وجود علايه بيبه
فحص قاعدة التواليت : عدد 3
تم وتبين وجود خلل من منيجه القاعده
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقليمه جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : تغيير منيجه القاعده وتركيبها جيدا بماده السيوفيل
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات السيراميك بماده السيوفيل
تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.