

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070712124394 تاريخ الكشف : 2025/07/10
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01064549949
اسم العميل : م / هند فتحي الأسراج القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : عماره بنك القريه ش ابو العطا خلف الأستاذ المنوفية
شبين الكوم المنوفية
تسجيل الدخول : 12:52 PM تسجيل الخروج : 01:51 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 1
بعد الفحص تبين تسريب من ارضيه الحمام بالكامل (فواصل سيراميك) اثناء الاستخدام والتنظيف كما يوجد تسريب من فاصل البانيو اثناء الاستخدام لعدم تعقبله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : تغيير سوسته التواليت واعادة تجميع كرسي التواليت والتفصيل الجيد عليها
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق الارضيات بمادة (السيتوفيل)
تفصيل فاصل البانيو بمادة (كيما فلكس 150)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.