

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070801053344 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01006686782
اسم العميل : علي عزام القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : التجمع الخامس ش العبور كمباوند لافيدا عماره 1 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:55 PM تسجيل الخروج : 03:53 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم لا يوجد
الموجات الصوتية : تم لا يوجد
فحص الأكسسوارات : تم لا يوجد
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف البانيو : عدد لم يتم
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 وجود خلل ف مليجه القاعده
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد 3 علاليه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل حمام + مطبخ + الروف وتقفيل لعدد 2 بيبه بماده سيتوفيل جيدا الروف
قاعدة التواليت : تشيك أو أحلال مليجه القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده سيتوفيل بالروف مساحه تقريبا 50 الي 60 متر تقريبا 2+الحمام
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.