

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070801135940
اليوم : الخميس
اسم العميل : عصام عمر علي
العنوان : التجمع الخامس جاليري مون فالي
تاريخ الكشف : 2025/07/10
رقم التليفون : 01222166683
القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
المحافظة : القاهرة
تسجيل الخروج : 01:19 PM
تسجيل الدخول : 12:17 PM
عدد الوحدات : 1
الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات :
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين اي تسريب من الشبكات الذي تم الكشف عنها

عدد	1
عدد	1

تم الكشف علي الشبكات الموجوده في الروف ولم يتبين اي تسريب
تم الكشف علي الشبكات الموجوده في الروف ولم يتبين اي تسريب
تم الكشف علي الشبكات ولم يتبين اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البيبة : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين اي تسريب من الصرف الذي تم الكشف عنه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البيبة : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تقفيل اي فراغات موجوده في الروف بمواد عازله
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.