

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070804145448 تاريخ الكشف : 2025/07/10
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01111155132
اسم العميل : محمود عبد العظيم احمد القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الاول منتجع النخيل امام اكاديميه الشرطه
فيلا 27 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:56 AM تسجيل الخروج : 11:24 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الأكسسوارات :
	نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف الباتيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد 2	فحص البنية : تم
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :
	نتيجة الاختبارات :

تم الاختبار والكشف على عدد 2 بنية في الروف ولا يوجد بهم اي مشاكل تسريب ولاكن يوجد خلل في التفتيل بين البنية والوش الاستالس

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الأكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البنية : التفتيل الجيد اسفل الوش الاستالس جيدا بماده السيتوفيل لعدد 2 بنية
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات الروف جيدا بماده السيتوفيل والايديوند
- مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.