

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070901020590 تاريخ الكشف : 2025/07/17
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01005044135
اسم العميل : اسامه احمد محمد القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : اندريا - كورنيش المعادى المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:52 PM تسجيل الخروج : 06:59 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
تم
تم
تبين لنا وجود خلل ف طقم سينترك خلاط البانيو وجود خلل ف محبس زاويه السخان
وجود خلل ف طقم سينترك خلاط المطبخ
وجود خلل ف محبس زاويه حوض الوش

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1 وجود خلل ف غلايه البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 وجود خلل ف طقم مسمار القاعده
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تغير الأكسوار المطلوبه
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب غلايه بنيه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد طقم مسمار القاعده
تشيك ع كرسي القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالدير بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.