

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070901222614 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01003689996
اسم العميل : ياسر فاروق يحيى القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : زهراء مدينه نصر المرحلة الاولى خلف المحكمه المحافظة : القاهرة
العسكريه عماره 159 تسجيل الدخول : 06:39 PM تسجيل الخروج : 06:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم ولم يوجد خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم ولم يوجد خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم ولم يوجد خلل
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 تم وتبين لنا عدم وجود علاله بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علاله بيبه وتفتيلها جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.