

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070903290743	تاريخ الكشف : 2025/07/13
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01223410387
اسم العميل : مهندس هشام الطويل	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الخامس - امام الجهاز	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:44 AM	تسجيل الخروج : 01:17 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بهم اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بهم اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين اي تسريب من الشاؤرات
صرف البانيو : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 2	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	
فحص خط التكيف : تم	عدد 2	
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنه		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك الموجوده جيدا بماده السيتوفيل في عدد 2 حمام
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.