

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070904113123	تاريخ الكشف : 2025/07/13
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01063907473
اسم العميل : معتز علي	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : ماونت فيو هايد بارك 270/32	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:39 PM	تسجيل الخروج : 03:25 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريبي من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب من شبكة الصرف للشاور ولاكن تبين خلل نسبي من تقطير الارضيه الخاصه بالشاور
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من علايه البيبه
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص البيبه : تم	عدد 1	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البيبه : تركيب علايه بيبه والتقفيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن ارضيه الشاور جيدا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.