

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025070904524350	تاريخ الكشف :	2025/07/10
اليوم :	الخميس	رقم التليفون :	01202422542
اسم العميل :	شريف عريان	القائم بالمعاينة :	اسلام رشاد
العنوان :	اكتوبر هيلز فيلا9	المحافظة :	الجيزة
تسجيل الدخول :	10:33 AM	تسجيل الخروج :	12:07 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	_

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد به اي تسريب	عدد 2	تم صرف حوض الوش :
	عدد	صرف الغسالة :
لا يوجد اي تسريب في صرف الشاور	عدد 1	تم صرف الباتيو :
	عدد	صرف حوض المطبخ :
لا يوجد علابة بيبه	عدد 1	تم فحص الببية :
لم يتم اختبار صرف القاعدة لانها معلقة	عدد	فحص قاعدة التواليت :
	عدد	فحص خط التكيف :
بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة		
نتيجة الاختبارات :		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	تركيب عناية بيبه وتغذيلها بمادة سيتوفيل
اجراءات الاكسسوارات :	
اجراءات الصرف :	
اجراءات البيبية :	تشبك على ملبحة القاعدة
قاعدة التواليت :	
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :	تفريغ وحقن فراغات الشاور بمادة كيمافيكس ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

