

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025070905505577 تاريخ الكشف : 2025/07/10
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01111555725
اسم العميل : طه حسن القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : ميدان الجيش 24 ش النزهة محل الموضه المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:26 PM تسجيل الخروج : 04:36 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد وتبين وجود تسريب في طبه بلاستيك مشتركه مع خط التغذية في غرفه مجاوره ارضي
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم يوجد خلل بجميع الاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب مستمر في طبه خط مشترك بين الحمام وغرفه مجاوره

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار...ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لم يتم...لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 0 لم يتم الاختبار...لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم الاختبار
فحص البنية : تم عدد 1 تركيب علايه ببيا
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد مشكله
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد مشكله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : فصل الخط البارد المدفون
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الاكسسوار الموجود
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه ببيا وتقفليها بسيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل الأرضيات بماده سسيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.