

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070906192886 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01013910905
اسم العميل : محمود التوني القائم بالمعاينة : مصطفى رجب
العنوان : هضبه الاهرام البوابه الثانيه القديمه بعد كافيه المحافظه : الجيزه
تسجيل الدخول : 01:33 PM تسجيل الخروج : 01:36 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري : عدد
الموجات الصوتية : عدد
فحص الاكسسوارات : عدد
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف ولا الشبكات العموميه تبين ان موجود تسريب في المانور يمين طلعت السلم وهو شرح في ماسوره بوصه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : عدد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف المسبب في التسريب
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.