

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070906522767 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01156944577
اسم العميل : عيد الله محمد عبد السلام القام بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : مشروع 390 فدان بجوار بوابة العرب عمارة 426 الدور 3 يسار السلم
تسجيل الدخول : 10:02 PM تسجيل الخروج : 10:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب وتبين وجود خلل في تقفيل بعض الاكسسوارات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : وجود تسريب لعدم وجود طابق بانيو قدم يوجد فراغات في فاصل البانيو القدم يوجد فراغات في فاصل الأرضية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتركيب الاكسسوارات بشكل صحيح والتقفيل بمادة سيتوفيل
اجراءات الصرف : تركيب طابق بانيو قدم تركيب سوسة صرف المطبخ بشكل صحيح وتركيب كاوتشة صرف 2 بوصة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل تفريغ وحقق فاصل البانيو القدم بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.