

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070907230647 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01154468889
اسم العميل : امنيه عاطف القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : حدائق العاصمة موقع 31 منطقة الورود عماره 968 الدور الارضي شقه 2 القاهرة
تسجيل الدخول : 09:02 PM تسجيل الخروج : 11:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد به اي تسريب
لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : تركيب جميع اكسسوارات الشقه في الحمام والمطبخ عدد ٧ محبس زاوية + ٣ طقم جلبه + ٢ سنترك خلاط + ٢ وصله ٥٠ عادة + ٢ وصله ٥٠ شجرة
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتقيلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : تركيب القاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

