



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/13

رقم المعاينة : 2025070908291422

رقم التليفون : 01112221522

اليوم : الأحد

القائم بالمعاينة : محمد كارم

اسم العميل : محمد عصام

المحافظة : القاهرة

العنوان : عبد الرازق السنهوري مكرم عبيد مدينة 47

نصر

تسجيل الخروج : 05:05 PM

تسجيل الدخول : 03:31 PM

الإجراء التالي : معالجة

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد على فوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التوايليت : تم

فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : تم الفحص والاختبار على شبكات الصرف المدفونة ولا يوجد تسريب

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار... ولا يوجد

اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد

اجراءات الصرف : لا يوجد

اجراءات البيبة : تركيب عاليه للحمام الصغير

قاعدة التوايليت : احلال وتركيب طقم مسمار جانبي

اجراءات الارضيات : حقن وتغريغ فواصل السراميك بمادة سيتوفيل

مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود أضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

