

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070909180982 تاريخ الكشف : 2025/07/10
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01016154007
اسم العميل : محروس عبد الحميد القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الشيخ زايد الحى التاسع مجاوره اولي فيلا 155 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:14 PM تسجيل الخروج : 05:56 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد اي تسريب في صرف الشاور
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد علية بيبه
فحص قاعدة التواليت : عدد لم يتم اختبار صرف القاعدة لانها مقفول
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : تغيير محبس زاوية السخان للخط البارد
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علية بيبه وتفتيلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك على مليجة القاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بمادة كيمافيلكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.