

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070909222413 تاريخ الكشف : 2025/07/10
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01277111719
اسم العميل : هايدي عبد الوهاب القام بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الحي المتميز 6 اكتوبر المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:36 PM تسجيل الخروج : 02:46 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لا يوجد به تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 يوجد تسريب من فايط بانيو مباني لحمام الطرقة
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب من خرقة القاعدة لحمام الطرقة
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب من خرقة القاعدة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد فايط بانيو مباني
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد خرقة القاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.