

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070909575524 تاريخ الكشف : 2025/07/10
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01004381148
اسم العميل : رافت عاطف ولعان القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ش الازهرام ميدان النافوره المقطم 12 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:51 PM تسجيل الخروج : 04:33 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 0
عدد 0

ضغط المياه البارد :

ضغط المياه الساخن :

الكشف الحراري :

الموجات الصوتية :

فحص الاكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم الكشف ع شبكه التغذية لانها خارجيه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :

عدد 0

صرف الغسالة :

عدد 0

صرف الباتيو :

عدد 0

صرف حوض المطبخ :

عدد 0

فحص البنية :

عدد 0

بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في جلبه 4بوصه في كرسي القاعده

عدد 1

فحص قاعدة التواليت : تم

عدد 0

فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لم يتم الكشف ع شبكه الصرف المدفونه لانها ظهر والبيبه ظهر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :

اجراءات الاكسسوارات :

اجراءات الصرف :

اجراءات البنية :

قاعدة التواليت : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في جلبه 4بوصه في كرسي القاعده

اجراءات الارضيات :

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.