

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025070910201461 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01060016907
اسم العميل : كريم غالي القانم بالمعايينة : اسلام قاسم
العنوان : قرية راس البر زمان 1 - شارع 117 - فيلا 12 (الارضي - شقه خلف العمارة)
تسجيل الدخول : 10:27 AM تسجيل الخروج : 10:38 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تبين وجود خلل في محبس زاويه الخاص بالسخان
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
لم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
لم يتبين وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
تبين وجود خلل في تقفيل البنية بسبب عدم تركيب علوية بنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تبين وجود خلل في مانجة القاعدة تؤدي إلى تسريب أثناء الاستخدام بالإضافة إلى خلل في طقم مسمار القاعدة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير محبس زاويه الخاص بالسخان
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : إحلال وش البنية و تركيب علوية ثم إعادة التقفيل و العزل بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال قاعدة التواليت و تغيير مانجة القاعدة بالإضافة إلى تغيير طقم مسمار ارضي لقاعدة التواليت
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معايينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معايينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.