

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070910262127 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01060016907
اسم العميل : كريم غالي القام بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : قرية راس البر زمان 1 - شارع 117 - فيلا
12 (الدور الثالث - شقه بحري)
تسجيل الدخول : 12:01 PM تسجيل الخروج : 12:12 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تبين وجود خلل في قلب محبس دفن 25 مم الخاص بحمام الطريقه
تبين وجود خلل في نبيل نيكل حمام الماستر
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية
ولكن تبين وجود خلل في بعض الاكسسوارات

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف الباتيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :
عدد	نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير 1 قلب محبس دفن 25 مم حمام الطريقه
تغيير نبيل نيكل حمام الماستر
تغيير حنفية الغسالة
تغيير عدد 4 محبس زاويه
تشبيك علي طقم سنتريك خلاط
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : إحلال وش البنية وتركيب علوية و الثقيل بمادة سيتوفيل لعدد 2 بنيه
قاعدة التواليت : إحلال قاعدة التواليت وتغيير مانيجة القاعدة بالاضافة الى تغيير طقم مسمار ارضي لعدد 2 قاعدة تواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ فراغات السيراميك وحققها بمادة سيتوفيل لعدد 2 حمام
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.