



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/10

رقم المعاينة : 2025070911253394

رقم التليفون : 01093002711

اليوم : الخميس

القائم بالمعاينة : محمد كارم

اسم العميل : مصطفى منصور

المحافظة : الجيزة

العنوان : شارع المدبغ متفرع من البحر الاعظم بلوك

101

تسجيل الخروج : 12:51 PM

تسجيل الدخول : 11:54 AM

الإجراء التالي : _

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لم يتم الاختبار على شبكات التغذية (حديد خارجي)

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التوايليت : تم

فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والفحص على شبكات الصرف المدفونة ولا يوجد تسرب

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : يفضل إحلال وتجديد مواسير التغذية من حديد الى بلاستيك

اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الأكسسوارات المتدهلك

اجراءات الصرف : تم الاختبار ولا يوجد تسرب

اجراءات البيبة : تم الاختبار ولا يوجد مشكله

قاعدة التوايليت : تم الاختبار ولا يوجد مشكله

اجراءات الارضيات : حقن وتغريغ فواصل السراميك بمادة سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بمادة كيمافليكس

مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

