

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071001220073 تاريخ الكشف : 2025/07/14
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01146965554
اسم العميل : محمد سيد القام بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : سكن مصر واحه اكتوبر الجديده عماره 19 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:37 AM تسجيل الخروج : 12:18 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار ولا بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم ولا يوجد مشكله
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب في خطوط التغذية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لم يتم..صرف خارجي
فحص البيبة : تم عدد 1
يوجد خلل في جسم البيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد مشكله
فحص خط التكييف : تم عدد 0
لم يتم
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه وتبين عدم وجود تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار ولا يوجد مشكله
اجراءات الاكسسوارات : تم..لا يوجد مشكله في الاكسسوار الموجود
اجراءات الصرف : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات البيبة : تركيب علايه بيبيه وتقليبها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تم الاختبار ولا يوجد مشكله
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده(سيتوفيل) تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده (كيما فليكس)
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.