

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071001235177 تاريخ الكشف : 2025/07/13
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01115978829
اسم العميل : ايمن منصور الشربيني القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : كمبوند ارت سيتي المقطم القاهرة عمارة 92 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:52 PM تسجيل الخروج : 06:24 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين تسريب من مشترك لحام اعلي محبس الدفن

عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	عمل كشف أشعاع تحت الحمراء للشبكات
عدد 1	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
عدد 1	فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من فواصل رخامة الشاور

عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	فحص خط الصرف الشاور ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
عدد 1	تم فحص البنية و العلايه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تقفيل رخامة الشاور بماده عازلة
مجموعة العزل : كيما فلكس من كيماويات البناء الحديث

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.