

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071001352769 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01279916885
اسم العميل : خالد درويش السعيد القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : م بدر الحي الخامس عمابر القرنفل عمارة 278 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:48 AM تسجيل الخروج : 12:14 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
فحص خط المياه : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب عدد 2
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الأكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
بعد الفحص تبين لنا عدد 2 تسريب في الخط البارد اسفل حوض المطبخ كما يوجد تسريب في الخط الساخن اسفل حوض المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين لنا تسريب من اعلي البلاعه لعدم وجود علايه لها لذلك تؤدي الي تسريب مع الاستخدام والتنظيف

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الاجزاء التالية في الخط الساخن والبارد عدد 2 كوع لحام ومشترك سن داخلي قطر 20 مم
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه للبيبه وتقيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.