

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071001492565 تاريخ الكشف : 2025/07/13
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01147163685
اسم العميل : كريم علي يوسف القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : شارع الدكتور محمد محود فؤاد متفرع من 49 المحافظة : القاهرة
شارع النيل دار السلام
تسجيل الدخول : 10:50 AM تسجيل الخروج : 11:53 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الأكسسوارات وتبين وجود خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين تسريب من جلبة تطويل داخل الحائط اسفل حوض الوش الخارجي

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تبين تسريب من فايس البانيو والفاصل لعدم تقفيله جيدا

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الأكسسوارات : تغيير عدد 2 جلبة تطويل حوض الوش الخارجي
اجراءات الصرف : تغيير طابق البانيو بالكامل (البانيو مباني)
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.