

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071002113922	تاريخ الكشف : 2025/07/13
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01063006173
اسم العميل : مارجریت	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الخامس - مونت فيو هايد بارك - عماره 60	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:49 PM	تسجيل الخروج : 04:28 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		تم الكشف على شبكات التغذية ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب من صرف الشاور ولاكن تبين وجود خلل من تقفيل الشاور
صرف البانيو : تم	عدد : 1	
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص البنية : تم	عدد : 1	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	
فحص خط التكيف : تم	عدد : 1	
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد	اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد	اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : احلال وزرة الشاور والتقفيل الجيد اسفلها بماده الكيمافليكس ثم تركيب الوزره جيدا من جديد والتقفيل عليها جيدا بماده الكيمافليكس	

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.