

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071003152823 تاريخ الكشف : 2025/07/21
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01111666646
اسم العميل : عمرو نبيل السيد حسن القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الاسكندرية سيدي جابر عمارات الضباط المحافظة : الاسكندرية
مصطفى كامل عماره 92
تسجيل الدخول : 03:21 PM تسجيل الخروج : 04:14 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (5) بار وتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (5) بار وتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : (الشبكة حديد) بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين تسريب من شبكة الصرف بالكامل لانها تظهر ومتهاكة
نتيجة الاختبارات :

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : تغيير شبكة صرف جديدة بالكامل من ظهر الي بلاستيك
اجراءات البنية : تغيير البنية من ظهر الي بلاستيك
قاعدة التواليت : تغيير مخرج التواليت من ظهر الي بلاستيك
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.