

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071003165535 تاريخ الكشف : 2025/07/13
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01222320004
اسم العميل : محمد عبد الفتاح عبده القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : المنطقة السابعة - المجاورة الثالثة عمارة 5
بجوار مدخل 2 طريق السويس المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:44 PM تسجيل الخروج : 03:53 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد ف الشبكات المدفونه
تركيب عدد 2 تطويله بوصه ونص لبيبه الشاور
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علاليه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل حمام الماستر +حمام الطريقه
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجيه القاعده وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل لحمام الطرقة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فواصل السيراميك
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس لون ابيض لعدد 2حمام
تركيب لعدد 2 تطويله لبيبه الشاور وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.