

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071004293956 تاريخ الكشف : 2025/07/14
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01002874402
اسم العميل : صفاء عبد المنعم القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : ش الصحابه الكرام برج النور 5 2 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:49 AM تسجيل الخروج : 11:35 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
عدد : ضغط المياه البارد :
عدد : ضغط المياه الساخن :
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم الاختبار لوجود الشبكة حديد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد : لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد : لم يتم
صرف البانيو : تم عدد : لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد : لم يتم
فحص البنية : تم عدد : لا يوجد عاليه بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد : وجود خلل في ملجحه القاعده
فحص خط التكيف : عدد :

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتم الاختبار لوجود الشبكة حديد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه لعدد 2 بيبه مطباخ + حمام
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجحه القاعده وتقليل جيذا بماده سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل لحمام + مطباخ بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : إحلال وتجديد البانيو لوجود اكثر من كسر

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.