

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071007225958 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01098233435
اسم العميل : مجدي الصواف القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : التعاون - عشه 28 أ المحافظه : دمياط
تسجيل الدخول : 03:52 PM تسجيل الخروج : 04:39 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات السيراميك بماده السيتوفيل جيذا
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.