

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071011104185 تاريخ الكشف : 2025/07/13
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01222108726
اسم العميل : ماري لويس بشاره القام بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : جمعيه احمد عرابي بوابه 5 طريق 9 جنوب
منزل 328 امام عمود نور 41 المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 07:12 PM تسجيل الخروج : 07:51 PM
عدد الوحدات : 4 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 4
ضغط المياه الساخن : تم عدد 4
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب ف الشبكات الداخلية لعدد 4 حمام
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
تم عمل كشف حراري لشبكات التغذية لعدد 4 حمام
تم عمل كشف موجات صوتية لشبكات التغذية لعدد 4 حمام
تم الفحص وبحالة جيدة

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف الباتيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لم يتم اختبار شبكات الصرف الداخلية لأنها حديد وزهر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.