

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071012113755 تاريخ الكشف : 2025/07/13
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01005654011
اسم العميل : باسم درويش القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : اسكان ال70 م بجوار مسجد وسوق ال70
عمارة 72 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:09 PM تسجيل الخروج : 02:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم لا يوجد
الموجات الصوتية : تم لا يوجد
فحص الاكسسوارات : تم وجود خلل ف بعض جلب التطويل
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 وجود خلل ف ملججه القاعده
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد جلب التطويل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل حول البنية جيدا
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملججه القاعده وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فواصل السيراميك جيدا بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.