

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071012443630	تاريخ الكشف : 2025/07/16
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01141117957
اسم العميل : احمد تامر السيد	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : مول جرائ سكوير المنطقة السياحيه الاولى الحى المتميز	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:01 PM	تسجيل الخروج : 05:25 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	عدد	لا يوجد
ضغط المياه البارد :	عدد	لا يوجد
ضغط المياه الساخن :	عدد	لا يوجد
الكشف الحراري :	تم الكشف ع صرف تكيف في المول عدد 4+ صرف تكيف في الجيم	
الموجات الصوتية :	لا يوجد	
فحص الاكسسوارات :	لا يوجد	
نتيجة الملاحظات :	لا يوجد	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	عدد	لا يوجد
صرف الغسالة :	عدد	لا يوجد
صرف الباتيو :	عدد	لا يوجد
صرف حوض المطبخ :	عدد	لا يوجد
فحص البنية :	عدد	لا يوجد
فحص قاعدة التواليت :	عدد	لا يوجد
فحص خط التكيف :	عدد 5	تم الكشف والاختبار ع عدد 5 صرف تكيف واحد في الجيم 4 في المول وتبين لنا وجود تسريب من صرف التكيف الي في جيم وتبين لنا وجود تسريب في عدد 4 صرف تكيف في المول رامي ع الارض
نتيجة الاختبارات :	بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب من صرف التكيف في الجيم رامي ع الارض وتبين لنا وجود تسريب في عدد 4 صرف تكيف في المول رامي ع الارض	

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	تم الكشف والاختبار ع صرف تكيف في الجيم رامي ع الارض وتبين لنا وجود تسريب في عدد 4 صرف تكيف من المول رامي ع الارض
اجراءات البنية :	لا يوجد
قاعدة التواليت :	لا يوجد
اجراءات الارضيات :	لا يوجد
مجموعة العزل :	

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.