

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071201000292 تاريخ الكشف : 2025/07/14  
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01066809626  
اسم العميل : حسين سيد حسين القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين  
العنوان : شارع الجيش 51 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 05:54 PM تسجيل الخروج : 06:47 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب  
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب  
عمل كشف أشعاع تحت الحمراء للشبكات  
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات  
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها  
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : تم عدد 1  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 2  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : عدد  
نتيجة الاختبارات : لا يوجد مشكله في الشبكات

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الاكسسوارات : تغيير مجموعه شطاف التواليت  
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء  
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحفن الارضيات بماده عازله  
مجموعة العزل : سيتوفيل

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.