

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071203173466	تاريخ الكشف : 2025/07/14
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01110775556
اسم العميل : مصطفى ماجد	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : مجموعه 101 عمارة 13	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:47 PM	تسجيل الخروج : 01:37 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف وتبين وجود تسريب من سوسته صرف القاعده
الكشف الحراري : تم		تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين وجود تسريب من سوستة صرف القاعده
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	
فحص البنية : تم	عدد 1	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من سوستة صرف القاعده مع الاستخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : تغيير سوستة صرف القاعده والتشيك علي ماسوره الصرف ال 4 بوصه ثم تركيب السوسته جيدا من جديد والتفيل الجيد عليها بماده السيئوفيل
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

