

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071203252015 تاريخ الكشف : 2025/07/14
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01146623650
اسم العميل : شادي محمد القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : برج الهدي و النور عباس رياض 12 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:56 PM تسجيل الخروج : 05:01 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
الحام وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن اسفل الحام
تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن
تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ساخن بارد
الحام وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن اسفل الحام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : الحام تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن اسفل الساخن في
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.