

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071203323080 تاريخ الكشف : 2025/07/14
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01096625332
اسم العميل : ابراهيم محمد ابراهيم القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : مدينة بدر الحي الثالث المجاوره الاولى قطعه 123
تسجيل الدخول : 11:23 AM تسجيل الخروج : 12:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعاع تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من ارضيات الحمام مع الاستخدام الدش والتنظيف ويوجد تسريب من اعلي البنية لعدم وجود علايه وتقفيلها بمادة الاسمنت

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : احلال وش البلاعه وتقفيلها بماده السيتوفيل او تركيب علايه
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق الارضيات بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.