



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/07/14	رقم المعاينة :	2025071203343610
رقم التليفون :	01068417428	اليوم :	الاثنين
القائم بالمعاينة :	اسلام قاسم	اسم العميل :	عبد المنعم احمد
المحافظة :	القاهرة	العنوان :	النزهه 2 ش. الخمسين
تسجيل الخروج :	06:45 PM	تسجيل الدخول :	06:39 PM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	يوجد
فحص الاكسسوارات :	لا يوجد
نتيجة الملاحظات :	٣٪ وجود شرخ ف كوع لحام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	تم
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	تم
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التوايليت :	تم
فحص خط التكيف :	لا يوجد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب في الشبكات المدفونة

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	٤٪ إحلال وتجديد الجزء التالف ف كوع لحام
اجراءات الاكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البيبة :	تقبيل حول البيبه جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التوايليت :	لا يوجد
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :	تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيمافلوكس

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

