

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071203385240 تاريخ الكشف : 2025/07/14
اليوم : الإثنين رقم الهاتف : +20 10 00488524
اسم العميل : جمال الطيار القام بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : رويال ستي بجوار هايبر وات وحده 645 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:01 PM تسجيل الخروج : 06:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم تم ولا يوجد مشكله بالاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب في الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 تركيب اعلايه بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 0 قاعده معلقه
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لم يتم الاختبار
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه وتبين عدم وجود تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب اعلايه بيبه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : الأرضيات رخام يفضل تقفليها جيدا بماده ايبوكسى
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.