

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071204370081 تاريخ الكشف : 2025/07/13
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01092624439
اسم العميل : محمد على سالم القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : منشية صالح - شارع السلام المحافظة : الشرقية
تسجيل الدخول : 10:52 AM تسجيل الخروج : 12:32 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم يوجد تسريب في من الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص البنية : تم عدد 2 لا يوجد علية بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار بالكامل عدد 7 محبس زاوية+ 2 طقم سنترك خلاط+ 3 طقم جلبة تطويل+ 2 طبة حديد 1/2
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علية بيبه وتقفلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : التقفيل الجيد حول صرف القاعدة+ التقفيل الجيد حول جسم القاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيكس ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.