

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071205175390 تاريخ الكشف : 2025/07/14
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01143431132
اسم العميل : معاذ حسين محمد القام بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : شارع سيد احمد متفرع من اللبيني 26 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:02 PM تسجيل الخروج : 03:18 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : يوجد تسريب من صرف حوض الوش+صرف الغسالة+2ببيه حمام و مطبخ لا تصلح لي الاستخدام فيجب تكسير الارضيه بالكامل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : يوجد تسريب من الصرفات جميعا
اجراءات البنية : تغير 2ببيه حمام ومطبخ
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تكسير الارضيه بالكامل لان الموسير الصرف لا تصلح لي الاستخدام نهاية
مجموعة العزل : تقفيل فواصل البانيو بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.