

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071208430285	تاريخ الكشف : 2025/07/14
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01033477208
اسم العميل : اشرف محمد	القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الشيخ زايد جنبه زايد 2 عماره 20	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:53 PM	تسجيل الخروج : 02:25 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم ولا يوجد مشكله
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب في الشبكات الاجتماعيه
نتيجة الملاحظات : تم	عدد : 1	الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب في الشبكات الاجتماعيه

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	لم يتم..صرف خارجي
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم ولا يوجد مشكله
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	بعد الاختبار تبين وجود خلل في منبجه القاعه
فحص خط التكييف : تم	عدد : 0	لم يتم..لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : تم	الاختبار ولا يوجد مشكله
اجراءات الاكسسوارات : تم	التشبيك ولا يوجد مشكله
اجراءات الصرف : تم	الاختبار ولا يوجد مشكله
اجراءات البيبة : تم	..لا يوجد
قاعدة التواليت : تم	تغيير منبجه القاعه وتركيب جلبه 4بوصه
اجراءات الارضيات : تم	يفضل حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل والشاور بماده كيميا فليكس..اسود
مجموعة العزل : لا يوجد	

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعه كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعه الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.