

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071208581036 تاريخ الكشف : 2025/07/14
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 02966544392749
اسم العميل : احمد محمد السيد القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ابراج الروضة امام كوتش بحر كعبيش 4 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:41 PM تسجيل الخروج : 01:41 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
احلال وتجديد الأكسسوار بالكامل
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في منجيه القاعده وتقفله بماده السيتوفيل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : احلال وتجديد الأكسسوار بالكامل+ جلب التطويل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل وش البنية جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد منجيه القاعده وتقفله بماده السيتوفيل
طنويله لي صرف 4 بوصه
تبين لنا وجود تسريب في منجيه القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقفيله جيدا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

