

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071209072425 تاريخ الكشف : 2025/07/14
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01000117550
اسم العميل : دكتور صلاح الحسيني القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : جمعية احمد عرابي بوابه 4 طريق 46 فيلا 7 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:10 PM تسجيل الخروج : 05:47 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري : تم تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1 تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد 1 تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 1 تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بالكامل جيدا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.