

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025071209195467 تاريخ الكشف : 2025/07/23
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01507181882
اسم العميل : ايمن محمد عبد الهادي القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : مدينة السرو بجوار مسجد ابو الحمايل على النيل المحافظة : دمياط
تسجيل الدخول : 05:17 PM تسجيل الخروج : 06:35 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه عدد 2 حمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تبين لنا وجود خلل في عدد 2 ببنيه لانها بدون اعلايه تركيب عدد 3 اعلايه ببنيه ثم تقفلها بماده السيوفيل عليه لحام 1/8 914 حار
قاعدة التواليت : تشيك على منيجه القاعده عدد 2 حمام
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيه بماده الكيمافليكس تفريغ وحقن فراغات السراميك حمام جانب المطبخ اسفل البانيو بماده السيوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات السراميك الشقه بالكامل مساحه الشقه 180 متر لانها السراميك مش متفقل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.