

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071209384329 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01067023472
اسم العميل : محمود ايمن القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : كومباوند جاردينيا طريق السويس عمارة 431 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:26 PM تسجيل الخروج : 06:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
يوجد خلل في الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد 1
صرف البانيو : عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 1
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 1
يوجد كسر في جسم البنية ١,٥*١,٥
يوجد تسريب من ملجأة القاعدة
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار التالف عدد ٤ محبس زاوية+ حنفية غساله
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : إحلال وتجديد البنية مقياس ١,٥*١,٥ وتركيب علوية بنية وتقليها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجأة القاعدة وتقليها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.